

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02177

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020942

Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс».
Адрес: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23.
ОГРН: 1063705002272. Телефон (49341) 2-22-83, факс (49341) 2-22-83.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс».
Адрес: 155523, РОССИЯ, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23.
ОГРН: 1063705002272. Телефон (49341) 2-22-83, факс (49341) 2-22-83.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели алюминиевые композитные «BILDEX A2» типа BDХ (A2) толщиной 4,0 мм (наружный слой — алюминиевые листы толщиной 0,4 мм или 0,5 мм с защитно-декоративным покрытием; наполнитель — минералонаполненный композит), выпускаемые по ТУ 25.11.23-005-79089094-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД): 25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5571/РС от 05.02.2018 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № РОСС RU.AC22.K00006 от 21.07.2017 г. выдан ОС ООО "Независимый Сертификационный Центр "Аспект-СЕРТ" рег. № RA.RU.13AC22. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.02.2018 по 12.02.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

БЕЗ ПЕЧАТИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН